

Département Santé-Environnement

Courriel: [ARS-DD77-ECHANGES-LABO@ars.sante.fr](mailto:ARS-DD77-ECHANGES-LABO@ars.sante.fr)

Téléphone : 01 78 48 23 38

Fax : 01 78 48 22 56

BEAUMONT-DU-GATINAIS MAIRIE  
1 RUE MONTGAUDIER  
  
77890 BEAUMONT DU GATINAIS

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

### BEAUMONT-DU-GATINAIS

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 19/05/2021 à 11h33 pour l'ARS et par GRIFFONNET MEGANNE

Nom et type d'installation : BEAUMONT DU GATINAIS (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - BEAUMONT-DU-GATINAIS ( ÉCOLE EVIER ROBINET CUISINE RDC )

Code point de surveillance : 0000000198 Code installation : 000164 Type d'analyse : CUNIP

Code Sise analyse : 00218298 Référence laboratoire : LSE2105-18179 Numéro de prélèvement : 07700218518

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 07700218518 )

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

mercredi 26 mai 2021

Pour le Directeur Général et par délégation  
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Arnaud TETILLON

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

## Analyse laboratoire

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	<0.010	mg/L		2.0		1
Nickel	<5	µg/L		20.0		
Plomb	<2	µg/L		10.0		